

«Приложение №
2
к Техническому
заданию на
разработку
инвестиционной
программы
общества с
ограниченной
ответственностью
«Сетевая
компания
"ИРКУТ"
"Развитие систем
водоснабжения
района
Иркутск-II города
Иркутска на 2021
- 2027 годы»

объектов систем водоснабжения:

№ п/ п	Наименование индикатора	Ед. изм. ·	Расчетное значение индикаторов, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы													
			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			без мероприятий	с мероприятиями	без мероприятий	с мероприятиями	без мероприятий	с мероприятиями	без мероприятий	с мероприятиями	без мероприятий	с мероприятиями	без мероприятий	с мероприятиями	без мероприятий	с мероприятиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)																

1. 1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий (повреждений) в системах коммунальной инфраструктуры к общей протяженности сетей водоснабжения)	Ед./ км	0,506	0,503	0,506	0,499	0,506	0,496	0,506	0,494	0,506	0,492	0,506	0,490	0,506	0,487
1. 1. 1.	Количество аварий (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
1. 1. 2.	Общая протяженность сетей водоснабжения	км	57,33	57,66	57,33	58,08	57,33	58,38	57,33	58,68	57,33	58,96	57,33	59,23	57,33	59,49
1. 2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг — отношение количества часов представления к количеству дней в отчетном периоде	час/ день	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
1. 2. 1.	Количество часов представления услуг за отчетный период	час	8688	8688	8688	8688	8688	8688	8712	8712	8688	8688	8688	8688	8688	8688
1. 2. 2.	Календарное количество дней в отчетном периоде	дней	365	365	365	365	365	365	366	366	365	365	365	365	365	365

1. 3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к общей протяженности сетей водоснабжения)	%	76	75,6	76	75,1	76	74,7	76	74,3	76	73,9	76	73,6	76	73,3
1. 3. 1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62	43,62
1. 3. 2.	Общая протяженность сетей	км	57,33	57,66	57,33	58,08	57,33	58,38	57,33	58,68	57,33	58,96	57,33	59,23	57,33	59,49
2. Энергетическая эффективность																
2. 1.	Доля потерь воды в общем объеме	%	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
2. 1. 1.	Общий объем холодной воды, поданной в сеть	тыс . м3	4 899,3	4 899,3	5 446,4	5 446,4	5 446,4	5 446,4	5 446,4	5 446,4	5 446,4	5 446,4	5 446,4	5 446,4	5 446,4	5 446,4
2. 1. 2.	Объем потерь холодной воды при транспортировке	тыс . м3	218,02	218,02	242,61	242,61	242,61	242,61	242,61	242,61	242,61	242,61	242,61	242,61	242,61	242,61
2. 2.	Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды	кВт *ч/ м3	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
2. 2. 1	Общее количество электрической энергии, затраченное на транспортировку холодной воды	кВт *ч	778 991	778 991	866 115	866 115	866 115	866 115	866 115	866 115	866 115	866 115	866 115	866 115	866 115	866 115

».

Заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска

М.В. Цыренова

И.о. заместителя председателя комитета –

начальника департамента инженерных
коммуникаций и жилищного фонда
комитета городского обустройства
администрации города Иркутска

Д.В. Дмитриев