

Даны разъяснения о порядке выбора степени огнестойкости здания

В письме ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 28.12.2022 № ИГ-117-2335-13-2 «О рассмотрении обращения» среди прочего сообщается, что в соответствии с положениями табл. 6.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» при высоте производственного здания категории А более 24 м. необходимо обеспечить для данного здания II или I степень огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0.

Данный свод правил, в силу своего назначения, не содержит положений, позволяющих учесть все особенности здания, которые требуют принять для него либо II, либо I степень огнестойкости.

С учетом изложенного, на практике окончательный выбор степени огнестойкости здания осуществляется проектной организацией на основе задания на проектирование, которое разрабатывается с учетом специфических особенностей здания (его уникальности), а также экономических факторов, требований страховых организаций и иных условий.

Прокуратура Ленинского района г. Иркутска